SKO / AKO

Elektro-Sicherheitsnachweis (SiNa)

gemäss Verordnung über elektrische Niederspannungsinstallationen (SR 734.27, NIV)

Konformitätserklärung

SKO Schlusskontrolle / AKO Abnahmekontrolle

Auftrags-Nr. 2024_5_xxx

Nr. Vergabe frei
z.B. Projektnummer etc.

ESTI

VSEK ASCE

VSE AES

SWISSOLAR

Dieses Dokument ist Bestandteil der Inspektion / Kontrolle und ist gemäss SR 734.27 NIV Art. 5 mindestens bis zur nächsten Inspektion / Kontrolle aufzubewahren. Der Eigentümer oder der von ihm bezeichnete Vertreter sorgt dafür, dass die elektrischen Installationen ständig den Anforderungen der Art. 3 und 4 entsprechen.

Eigentümer der Installation		**Verwaltung / Verwalter**
Firma	Müller Metallbau AG	
Kontaktperson	Marius Müller	
Strasse, Nr.	Lagerstrasse 110	Strasse, Nr.
PLZ / Ort	4058 Basel BS	PLZ / Ort
Telefon	061 xxx xx xx	Telefon
E-Mail	info@mm-ag.ch	E-Mail

Installateur der ausgeführten Arbeiten		**Unabhängiges Kontrollorgan** (Unabhängig heisst: nicht mit Planung, Ausführung, Unterhalt beschäftigt)	
Firma	Elektro X AG	Firma	Kontroll X AG
Kontaktperson	Peter Meister	Kontaktperson	Anton Controlleur
Strasse, Nr.	Installations-Str. 58	Strasse, Nr.	Kabelweg 21
PLZ / Ort	4052 Basel BS	PLZ / Ort	4052 Basel BS
Telefon	061 xxx xx xx	Telefon	061 xxx xx xx
E-Mail	Info@einstall.ch	E-Mail	info@kx.ch
Bewilligungsnummer	I- xxx xx (Inst.Bewilligung ESTI)	Bewilligungsnummer	K- xxxxxxx (Kontrollbewilligung ESTI)

Ort der Installation			
	EGID: Eidg. Gebäudeidentifikationsnummer EWID: Eidg. Wohnungsidentifikationsnummer →https://www.housing-stat.ch/de/query/adrtoegid.html		
EGID	. EWID	Parzellen	
Strasse, Nr.	Lagerstrasse 110	Koordinaten	/
PLZ / Ort	4058 Basel BS	Lage / Etage	1.U UG bis 3.OG
Gebäudeart	Gewerbe	Nutzung	Werkstatt / Büro
		VNB Anlage-Nr.	(Nr. vom VNB erfragen)

Technische / Administrative Angaben

Anschlussüberstromunterbrecher (HAK)		**Verteilnetzbetreiber**			
Standort	NSHV 1.UG	Stromkunde	Max Müller AG		
Art / Char.	DIN 2	IA-Nr.	xxx vom 5.4.24	Zähler Nr.	xxxxxxx
I_N	315 A	Besonderheiten:			
Schutz-System	TN-S	☐ EEA >55kVA / 50kW	☐ Spezialinstallation NIV Anhang Ziff. 1		

Durchgeführte Kontrolle

- ☑ Schlusskontrolle
- ☑ Abnahmekontrolle
- ☐ Periodische Kontrolle

Grund

- ☑ Neuanlage
- ☐ Änderung

Periodizität

- ☐ jährlich
- ☐ 3 Jahre
- ☐ 5 Jahre
- ☑ 10 Jahre
- ☐ 20 Jahre

Ausgeführte Arbeiten / Kontrollumfang

1) Installationen gesamtes Werkstatt/Bürogebäude

2) Installationen gemäss Beilage

Möglichst genau umschreiben.
Man ist nur dafür verantworlich, was man installiert hat!!

Datum Schlusskontrolle: 15.06.2025

Datum der Kontrolle AK/PK: 03.08.25

Unterschrift Installateur (Kontroll- und Zeichnungsberechtigte(r) kann die gleiche Person sein.)		**Unterschrift Kontrollorgan** (Kontroll- und Zeichnungsberechtigte(r) kann die gleiche Person sein.)	
Kontrollberechtigte/r	Zeichnungsberechtigt/e	Kontrollberechtigte/r	Zeichnungsberechtigt/e
A. Prüfer	*P. Meister*	*B. Sibe*	*B. Controlleur*

Sind bei den Kontrollen Mängel vorhanden, darf der SiNa erst bei erfolgter und bestätigter Mängelbehebung unterzeichnet werden !!

Prüfer Alex	Meister Peter	Sibe Beat	Controlleur Beat
Name / Vorname	Name / Vorname	Name / Vorname	Name / Vorname
Datum 12.06.2025	Datum 14.06.2025	Datum 04.08.2025	Datum 05.08.2025

AKO innert 6 Monaten nach SKO!

VNB / Inspektorat ☐ Stichprobe

Hier nichts ausfüllen !!
Der VNB oder das ESTI entscheiden über eine allfällige Stichprobenkontrolle

Eingang am _____ Datum _____ Visum _____ Visa: .....